

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ KW ΓΙΑ Φ.Α. 20 mbar	ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
BS 1	16 – 52	MBDLE 405 G	½"
BS 2	35 - 91	MBDLE 405 G	¾"
BS 3	65 – 150	MBDLE 407 G	¾"
BS 4	110 - 170		¾"
BS 3	65 – 189	MBDLE 410 G	1 ¼"
BS 4	110 – 230		1 ¼"
BS 4*	110 – 230	MBDLE 410 G CT	1 ¼"
BS 4	110 – 250	MBDLE 412 G	1 ¼"
RS 5	110 – 250		1 ¼"
BS 4*	160 – 330	MBDLE 412 G CT	1 ¼"
RS 5*	160 – 330		1 ¼"
RS 5	160 – 330	MBDLE 415 G	1 ½"
RS 5*	160 - 330	MBDLE 415 G CT	1 ½"

*Περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW.