

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ KW ΓΙΑ Φ.Α. 20 mbar	ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
BS 1 D	16 – 52	MBDLE / 2 405 G	½"
BS 2 D	35 – 91	MBDLE / 405 G	¾"
BS 3 D	65 – 150	MBDLE / 2 407 G	¾"
BS 4 D	110 – 180		¾"
BS 3 D	65 – 189	MBDLE / 2 410 G	1 ¼"
BS 4 D	110 – 220		1 ¼"
BS 4 D*	110 – 220	MBDLE / 2 410 G CT	1 ¼"
BS 4 D	110 – 250	MBDLE / 2 412 G	1 ¼"
RS 5 D	160 – 300		1 ¼"
BS 4 D*	110 – 250	MBDLE / 2 412 G CT	1 ¼"
RS 5 D*	160 – 300		1 ¼"
RS 5 D	160 – 345	MBDLE / 2 415 G	1 ½"
RS 5 D*	160 - 345	MBDLE / 2 415 G CT	1 ½"

*Περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW.